



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ที่ -

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้น้อย ๑๐ % เพื่อให้การดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเตรียมระบบการรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้กำหนด มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคะแนนของการบันทึกข้อมูล ดังนี้

- ๑) การติดตาม รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์๒๕๖๕) ได้คะแนน ๐.๐ คะแนน
- ๒) การติดตาม รอบ ๓ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๕) ผลการประเมิน ผ่าน
- ๓) การติดตาม รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕) ผลการประเมิน ผ่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปริยากร ดอกสน)

คนงานทั่วไป

(นางอริศราพรดี สะเอียบคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(นายชุม สะเอียบคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ที่.....๕๕๕...../๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยยางกูร ปลัด อบต. สะเอียบ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางรัตนา ยะกุมาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๕. นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสุภาพร โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษานาฏการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานหน่วยงาน
๒. กำกับดูแลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๔. กำหนดแนวทาง และข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๕. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่พลังงานจังหวัดแพร่ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยยางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
เรื่อง มาตรการและแผนปฏิบัติการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ตามคำสั่งสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

ลำดับ	อุปกรณ์	รายละเอียด / ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตู้เย็น	ให้ละลายน้ำแข็งในช่องทำความเย็นหากมีมากเกินไป และหากมีวันหยุดราชการเกิน ๕ วัน ให้ถอดปลั๊กไฟออก	น.ส.นิภาพร แสนอุ่ม นายพิรพงศ์ มหัทธนบดี
๒	ตู้ทำน้ำเย็นน้ำร้อน	ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ช่วงบ่าย ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	นายศุภกัษร ดอนแก้ว
๓	หน้าจอคอมพิวเตอร์	ปิดช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่ ๑๒.๐๐น - ๑๓.๐๐ น.หรือ ไม่ใช้งานเกินกว่า ๓๕ นาที	นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว นางปริยากร ดอกสน
๔	สวิตซ์ไฟฟ้า	ปิดช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น- ๑๓.๐๐น. หรือไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที	นายวุฒิชัย ต้อยตา
๕	พัดลม	- ปิดช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น. -๑๓.๐๐ น. หรือไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๐.๐๐น. เปิดพัดลมและ เปิดประตูหน้าต่างประตูเพื่อระบายอากาศในห้อง	นางสาวอัมพร กับปิ่นะ นายจตุพล ใจเฉลา
๖	เครื่องปรับอากาศ	- ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น.- ๑๑.๐๐น.เปิดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัวพร้อมกัน และปรับอุณหภูมิไม่ น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส - ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น. ให้ปิดเครื่องอากาศ ๑ ตัว และให้เหลือเปิดไว้ ๑ ตัว ปรับอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส - ตั้งแต่เวลา ๑๑.๕๐ น.- ๑๓.๐๐ น.ปิดเครื่องปรับอากาศ - ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ให้เปิด เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ ตัวพร้อมกัน และปรับ อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส และให้ใช้พัดลม เปิดเพื่อระบายความเย็นอย่างทั่วถึง	นายณฤพนธ์ ศรีคำภา นายพยัคฆ์ หม้อดี นางสาวธิสรณ์ สายทอง นายอนุสรณ์ ทองคำ นางสาวพิชญา ชันทะรักษ์ นายกิตติภพ ชันทะรักษ์

ลำดับ	อุปกรณ์ไฟฟ้า	รายละเอียด / ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ๑ ตัว และให้เหลือเปิดไว้ ๑ ตัวปรับอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส - เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด	
๗	เครื่องถ่ายเอกสาร	เปิดเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. และถอดปลั๊กทุกครั้งที่เปิด	นายเชียร สะเอียบคง นายสาย ไชยชนะ
๘	เครื่องปริ้นเตอร์	เปิดเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. และถอดปลั๊กทุกครั้งที่เปิด	นางสาวจิราภรณ์ ศรีคำภา นางสุรียา ไชยชนะ

มาตรการประหยัดน้ำมัน

ลำดับ	รายละเอียด	ทะเบียนรถราชการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดให้สอดคล้องกับระยะทาง	กข๖๑๔๔ บธ๖๒๓๑ กค๗๔๖๐ กฉ๙๐๗๔	นายศุภักษร ดอนแก้ว นายอนวัช ชันทะรักษ์
๒	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยตรวจเช็คตามกำหนด	๑กจ ๑๓๕๖ ๑กจ๑๓๕๗ กรข๘๘๗	นายเศกสิทธิ์ ศรีคำภา นางปรียากร ดอกสน นายพยัพ หม้อดี
๓	วางแผนการเดินทาง ขับรถด้วยอัตราความเร็วที่กำหนด จดรายละเอียดระยะทาง/เลขไมล์	กน๑๒๓๙	

หมายเหตุ การทำงานในวันหยุดราชการ มาตรการประหยัดพลังงาน รับผิดชอบโดย นางสาวอัมพร กับปิ่นะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารตัวอย่างตาม 3 เดือน (มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วย: kWh

หน่วยงาน	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม			
	จำนวน	ค่าใช้	หน่วย	การ	จำนวน	ค่าใช้	หน่วย	การ	จำนวน	ค่าใช้	หน่วย	การ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	37,343.79	27,253.58	27.02 %	ไม่ระบุ	8,915.31	5,585.50	37.35 %	ไม่ระบุ	29,858.10	20,952.42	29.83 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	29,858.10	20,952.42	29.83 %	ไม่ระบุ	2,365.95	2,628.25	-11.09 %	ไม่ระบุ	52,725.74	18,549.31	64.82 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	31,590.98	18,598.69	41.1 %	ไม่ระบุ	2,263.08	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	85,589.38	16,794.11	80.38 %	ไม่ระบุ	8,952.66	2,565.80	71.34 %	ไม่ระบุ	72,944.88	11,617.81	84.07 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	30,248.98	18,034.41	40.38 %	ไม่ระบุ	3,252.36	1,318.40	59.46 %	ไม่ระบุ	47,984.91	27,634.88	42.41 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	97,163.90	16,852.50	82.66 %	ไม่ระบุ	4,992.81	4,630.20	5.00 %	ไม่ระบุ	66,503.60	15,217.30	77.12 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	15,514.82	14,499.00	6.55 %	ไม่ระบุ	3,564.84	1,242.44	65.15 %	ไม่ระบุ	23,199.96	14,111.00	39.18 %	ไม่ระบุ
เทศบาลเมืองนนทบุรี	38,540.95	32,191.53	16.47 %	ไม่ระบุ	2,384.26	4,590.81	-92.55 %	ไม่ระบุ				



ประเภท	จำนวน	มูลค่า	เปลี่ยนแปลง	ปี	ปี	มูลค่า	เปลี่ยนแปลง	ปี	ปี
รวมทั้งหมด	18,788.01	9,666.84	48.55 %	พ.ศ.	พ.ศ.	1,903.23	1,422.00	25.28 %	พ.ศ.
รวม ภูมิภาค	34,867.43	19,008.41	-45.48 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,013.89	1,831.46	39.23 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	13,738.55	14,130.06	-2.85 %	พ.ศ.	พ.ศ.	1,775.28	729.25	58.92 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	37,710.92	4,776.00	87.34 %	พ.ศ.	พ.ศ.	13,710.46	157.50	98.85 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	พ.ศ.	16,837.00	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	19,963.48	13,179.60	33.98 %	พ.ศ.	พ.ศ.	4,635.14	1,541.50	66.74 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	12,557.04	9,048.00	27.94 %	พ.ศ.	พ.ศ.	1,398.45	720.69	48.46 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	36,388.94	19,738.22	45.76 %	พ.ศ.	พ.ศ.	2,871.39	2,011.09	29.96 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	พ.ศ.	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	51,182.32	25,722.43	49.74 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,468.84	2,635.48	24.02 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	17,896.50	16,910.00	5.51 %	พ.ศ.	พ.ศ.	2,832.82	3,265.80	-15.28 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	19,624.81	17,501.00	10.82 %	พ.ศ.	พ.ศ.	4,552.80	794.95	82.54 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	พ.ศ.	10,059.50	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	909.00	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	40,642.42	35,123.26	13.58 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,252.27	1,008.25	69.00 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	17,188.83	23,656.86	-37.63 %	พ.ศ.	พ.ศ.	1,877.88	712.50	62.06 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	31,873.36	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.	พ.ศ.	4,288.73	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	21,397.45	10,040.16	53.08 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,209.73	1,235.35	61.51 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	28,757.72	4,710.00	83.62 %	พ.ศ.	พ.ศ.	1,541.70	304.37	80.26 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	62,707.36	28,953.00	53.83 %	พ.ศ.	พ.ศ.	2,590.71	1,154.50	55.44 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	22,062.63	9,055.46	58.96 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,015.84	4,275.00	-41.75 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	7,807.70	8,184.00	-4.82 %	พ.ศ.	พ.ศ.	6,820.47	25.20	99.63 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	31,922.27	21,853.20	31.54 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,660.48	1,636.10	55.30 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	พ.ศ.	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	พ.ศ.	เปลี่ยนแปลง	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	99,922.69	18,527.08	81.46 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,433.56	1,193.01	65.25 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	11,031.11	19,146.62	-73.57 %	พ.ศ.	พ.ศ.	2,026.41	3,932.84	-94.08 %	พ.ศ.
รวม หน่วยงาน	11,293.26	14,897.00	-31.91 %	พ.ศ.	พ.ศ.	3,731.51	2,559.88	31.40 %	พ.ศ.





e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

ปริมาณการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการรวม 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

หน่วย:

หน่วยงาน	กุมภาพันธ์			กุมภาพันธ์		
	ปริมาณการใช้	การลดลง	ประหยัด	ปริมาณการใช้	การลดลง	ประหยัด
หน่วยงานต้นแบบ	64,935.99	38,978.68	39.97 %	17,912.94	12,381.00	30.88 %
หน่วยงานต้นแบบชัย	165,499.41	37,913.23	77.09 %	11,738.40	14,274.55	-21.61 %
หน่วยงานต้นแบบท้าว	50,202.21	32,801.80	34.66 %	4,731.90	4,484.21	5.23 %
หน่วยงานต้นแบบไร่	93,803.57	22,408.18	76.11 %	5,542.68	10,477.67	-89.04 %
หน่วยงานต้นแบบหิน	45,930.25	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	4,196.94	4,452.30	-6.1 %
หน่วยงานต้นแบบหิน	105,685.45	16,970.76	83.94 %	8,358.33	4,208.25	49.65 %
หน่วยงานต้นแบบวัง	152,062.47	24,653.53	83.79 %	17,956.76	6,696.15	62.71 %
หน่วยงานต้นแบบโพธิ์ทอง	126,597.43	15,981.87	87.38 %	6,504.72	3,050.20	53.11 %
หน่วยงานต้นแบบทอง	52,951.11	23,828.23	55.00 %	6,940.20	2,418.95	65.15 %
หน่วยงานต้นแบบเต	80,220.78	47,192.34	41.17 %	9,089.40	7,980.95	12.19 %
หน่วยงานต้นแบบไร่	180,159.98	30,171.29	83.25 %	9,985.62	5,947.80	40.44 %
หน่วยงานต้นแบบวัง	118,480.23	28,620.96	75.84 %	62,241.57	4,287.80	93.11 %
หน่วยงานต้นแบบโพ	27,105.28	19,642.00	27.53 %	7,438.30	2,348.96	68.42 %
หน่วยงานต้นแบบนา	41,123.38	23,141.20	43.73 %	8,279.82	5,282.00	36.21 %
หน่วยงานต้นแบบนา	67,985.18	46,994.53	30.88 %	4,795.85	5,895.20	-22.92 %





e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สรุปผลการใช้พลังงานของอาคารโครงการของกิน รมว 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

วันที่:

ประเภทตัวบ่งชี้	กมร.สวทช				กรมที่ดิน			
	จำนวน	ค่าตั้ง	ผลประหยัด	ผลประหยัด	จำนวน	ค่าตั้ง	ผลประหยัด	ผลประหยัด
ประเภทตัวบ่งชี้รวม	38,323.00	27,490.69	28.27 %	กWh	8,853.60	5,429.00	38.68 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	ไม่ระบุ	0.00	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร	ไม่ระบุ	0.00	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร
ประเภทตัวบ่งชี้	29,596.12	20,632.07	30.29 %	กWh	2,365.95	2,710.70	-14.57 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	54,156.94	16,917.31	68.76 %	กWh	2,771.34	7,288.47	-162.99 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	0.00	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร	0.00	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร
ประเภทตัวบ่งชี้	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร
ประเภทตัวบ่งชี้	87,875.98	16,089.07	81.69 %	กWh	8,952.66	2,088.95	76.67 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	74,432.75	10,123.50	86.40 %	กWh	3,252.36	1,469.50	54.82 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	30,792.06	15,709.72	48.98 %	กWh	3,470.10	1,392.41	59.87 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	0.00	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร	0.00	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร
ประเภทตัวบ่งชี้	101,899.78	19,294.53	81.07 %	กWh	4,992.81	2,348.70	52.96 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	68,209.67	19,593.21	71.28 %	กWh	30,863.59	2,488.80	91.94 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	15,653.19	12,928.00	17.41 %	กWh	3,770.60	1,374.10	63.56 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	23,721.52	14,225.00	40.03 %	กWh	4,119.35	2,847.50	30.88 %	กWh
ประเภทตัวบ่งชี้	ไม่ระบุ	0.00	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ประหยัดไม่ได	รวมทุกอาคาร



